

	DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		Doküman No:	
	ÜRETİCİ UYGUNLUK DEĞERLENDİRMESİ FORMU		Yayın Tarihi:	
	PE100 BORU/EKLEME PARÇASI ÜRETİCİLERİ		Rev. No Tarihi:	
Firma Adı	NET GLOBAL ENDÜSTRİYEL YATIRIM A.Ş.			
Adresi	Ahmet Turangazi Mah. OSB 2. Kısım 4. Cad. No:5 Merkez/SİVAS)			
Değerlendirme Tarihi	22.06.2026			
1 STANDARTLARA UYGUNLUK BELGESİ				
	Temin edilecek boru/ekleme parçalarının çap ve basınç sınıfını kapsayan geçerli TS EN 12201-2/3 Standart Uygunluk Belgesi var mı?	Evet/Var (X)	Hayır/Yok ()	
	Standart No: TSE EN 12201-2			
	Geçerlilik Tarihi: 04.09.2026			
	Belgelendirme Kuruluşu: TSE			
2 ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ				
	Akredite bir kuruluş tarafından verilmiş, tarihi geçerli olan ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi'ne sahip mi?	Evet/Var (X)	Hayır/Yok ()	
	Akreditasyon Kurumu: CAS Sertifikasyon-TÜRKAK			
	Geçerlilik Tarihi: 12.12.2026			
3 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BELGESİ				
	Yetkilendirilmiş bir kuruluş tarafından verilmiş, tarihi geçerli olan TS ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Belgesi'ne sahip mi?	Evet/Var (X)	Hayır/Yok ()	
	Yetkilendirilmiş Kurum: CAS Sertifikasyon-TÜRKAK			
	Geçerlilik Tarihi: 19.01.2027			
4 ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ				
	Akredite bir kuruluş tarafından verilmiş, tarihi geçerli olan ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi'ne sahip mi?	Evet/Var (X)	Hayır/Yok ()	
	Akreditasyon Kurumu: CAS Sertifikasyon-TÜRKAK			
	Geçerlilik Tarihi: 19.01.2027			
5 SANAYİ SİCİL BELGESİ				
	Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından İşletme'nin adına verilmiş, fabrikanın üretim konusunu içeren, vize tarihi geçerli olan Sanayi Sicil Belgesi'ne sahip mi?	Evet/Var (X)	Hayır/Yok ()	
	Ticaret Sicil No: 10344-Belge No:537990			
	Üretim Konusu: Polietilen Boru (Polietilen Boru)			
	Geçerlilik Tarihi: 30.07.2027			
6 KAPASİTE RAPORU				
	Bağlı bulunan Ticaret ve Sanayi Odası tarafından İşletme'nin adına verilmiş, fabrikanın üretim konusu ve kapasitesini içeren, tarihi geçerli olan Kapasite Raporu'na sahip mi?	Evet/Var (X)	Hayır/Yok ()	
	Ticaret Sicil No: 10344			
	Üretim Konusu: PE Boru			
	Üretim Kapasitesi: 61.062.988 kg			
	Geçerlilik Tarihi: 24.02.2027			
7 REFERANS LİSTESİ				
	Son 2 yıl içerisinde malzemesi temin edilen en büyük üç İş; tarih, malzeme cinsi, çap, basınç sınıfı ve metraj bilgilerini içeren referans listesi sunulabiliyor mu?	Evet/Var (X)	Hayır/Yok ()	
	Referans Listesi			





EK4_PE_UDF

	DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		Doküman No:	
	ÜRETİCİ UYGUNLUK DEĞERLENDİRMESİ FORMU		Yayın Tarihi:	
	PE100 BORU/EKLEME PARÇASI ÜRETİCİLERİ		Rev. No Tarihi:	
Firma Adı	NET GLOBAL ENDÜSTRİYEL YATIRIM A.Ş.			
Adresi	Ahmet Turangazi Mah. OSB 2. Kısım 4. Cad. No:5 Merkez/SİVAS)			
Değerlendirme Tarihi	22.06.2026			
8	SATIŞ SONRASI HİZMETİ			
	Müdahale süresi vb. bilgileri içeren satış sonrası hizmet prosedürü var mı?	EVET/VAR (X)	HAYIR/YOK ()	
	Müşteri Hizmet Prosedürü (Dök. No:NLRP-05/Rev.02) Müşteri İlişki Prosesi (Dök. No:ENTG-PRS-02) Satış Prosesi (Dök. No:STŞ-PRS-01)			
9	MAKİNE MÜHENDİSİ			
	İşletme'de çalıştığına dair SGK kaydı olan ve diplomaları ibraz edilen en az 2 adet Makine Mühendisi çalışıyor mu?	EVET/VAR (X)	HAYIR/YOK ()	
	Diploma No: Muhammed AKGÜL (Dip. No: 2016-L-3335), Ömer Faruk TOKGÖZ (Dip. No: 160/2015/090) SGK Giriş Tarihi: 01.06.2026, 01.06.2026			
10	KALİTE KONTROLDEN SORUMLU MÜHENDİS			
	İşletme'de çalıştığına dair SGK kaydı olan ve diploması ibraz edilen Kalite Kontrolde sorumlu mühendis çalışıyor mu?	EVET/VAR (X)	HAYIR/YOK ()	
	Diploma No: Muhammed M. ELMACI (Dip. No: 202-14187) SGK Giriş Tarihi: 26.04.2022			
11	ÜRETİMDE ÇALIŞAN İŞÇİ SAYISI			
	Üretimde; SGK kayıtları ve kapasite raporuyla doğrulanan en az 20 işçi çalışıyor mu?	EVET/VAR (X)	HAYIR/YOK ()	
	Kapasite Raporundaki İşçi Sayısı: 55			
12	KALİTE KONTROL BİRİMİ			
	İşletme'nin organizasyon şemasında; tüm imalatların kalite kontrolden geçirilmesi prosedürünü yürüten Kalite Kontrol Birimi var mı?	EVET/VAR (X)	HAYIR/YOK ()	
	Organizasyon Şeması (Bel. No: OEK/OŞ1 Rev.03)			
13	İÇMESUYUNA UYGUNLUK BELGESİ			
	Hammadde ve ürünlerin BS 6920, TS EN 12873-1 veya eşdeğer standartlara göre 23 ± 2° C sıcaklıkta içmesuyuna uygun olduğunu gösteren ve aşağıdaki kurumlardan birinden alınmış içmesuyuna uygunluk belgesi var mı?	EVET/VAR (X)	HAYIR/YOK ()	
	(X) Uluslararası Akredite Kurumdan alınmış uygunluk sertifikası () DSI TAKK Dairesi Başkanlığı'ndan alınmış deney sonuç raporu (X) TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezinden alınmış deney sonuç raporu WRAS/BS6920-1:2024/250855026/Ağustos 2030, TÜBİTAK-MAM HDPE100"İçme Suyuna Etkisinin BS6920 Standardına Uygunluk" Raporu/31.07.2024			
14	KALINLIK ÖLÇÜM CİHAZI			
	Üretim esnasında ve sonrasında boru et kalınlıklarını ölçmek için gerekli cihazlar var mı?	EVET/VAR (X)	HAYIR/YOK ()	
	(X) Her bir üretim bandında, en az dört noktada çevresel ve boyuna sürekli olarak et kalınlığını ölçmek üzere ultrasonik, lazer vb. teknolojik sistemlere dayalı kalınlık ölçüm cihazı (X) Taşınabilir ultrasonik kalınlık ölçüm cihazı Kalınlık Ölçüm Cihazı (SANAF SAU8, SANAF SDAQ), Taşınabilir Kalınlık Ölçüm Cihazı (WARP PORTABLE)			
15	HAMMADDE ÖZELLİKLERİ			
	PE100 Boru ve Ekleme Parçaları GTŞ Madde 2.1'de belirtilen özelliklerde PE100 Hammaddesi kullanılıyor mu?	EVET/VAR (X)	HAYIR/YOK ()	
	(X) Hammadde granül halde PE100 olacaktır. (X) Hammadde, PE 100 Plus Association üyesi olan firmalardan alınacaktır. Borouge Bilgi Föyü (Borsafe HE3490-LS) (İlgili Girdi Deney Raporu-170226-02)			





	DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		Doküman No:	
	ÜRETİCİ UYGUNLUK DEĞERLENDİRMESİ FORMU		Yayın Tarihi:	
	PE100 BORU/EKLEME PARÇASI ÜRETİCİLERİ		Rev. No Tarihi:	
Firma Adı	NET GLOBAL ENDÜSTRİYEL YATIRIM A.Ş.			
Adresi	Ahmet Turangazi Mah. OSB 2. Kısım 4. Cad. No:5 Merkez/SİVAS)			
Değerlendirme Tarihi	22.06.2026			
16	KALİTE PLANI			
	Ham madde üreticisinin vermiş olduğu ham madde bilgi föyüne ve TSE CEN/TS 12201-7 standardına göre oluşturulmuş kalite planı var mı?	EVET/VAR (X)	HAYIR/YOK ()	
	Girdi Kalite Planı(Dök. No=ENTG-PL14), Ürün Kalite Planı(Dök. No=ENTG-PL15)			
17	PROSES DOĞRULAMA DENEYLERİ			
	Ham madde üreticisi tarafından sunulan deney sonuçlarını doğrulamak için TSE CEN/TS 12201-7 Standardına göre yılda bir defa proses doğrulama deneyleri yapılıyor mu?	EVET/VAR (X)	HAYIR/YOK ()	
	(X) Yavaş Çatlak İlerleme Direnci (SCG) Deneyi			
	(X) Hızlı Çatlak İlerlemesine Mukavemet (RCP) Deneyi			
	(X) Hammaddenin kaynak edilebilme özelliğine dair deneyler			
18	DENEY LABORATUVARLARI			
	TS EN ISO/IEC 17025 Standardına göre aşağıda belirtilen deney ve kontrolleri gerçekleştirecek akredite edilmiş laboratuvara sahip mi?	EVET/VAR (X)	HAYIR/YOK ()	
	(X) Et Kalınlığı	(X) Dış Çap		
	(X) Ovallık	(X) Yoğunluk		
	(X) Karbon Siyahı Miktarı	(X) Karbon Siyahı Dağılımı		
	(X) Uçucu Madde Muhtevası	(X) Boyca Kararlılık		
	(X) Oksidasyon İndüksiyon Süresi (OIT)	(X) Kütleli Eriyik Akış Hızı (MFR)		
	(X) Kopma Uzunluğu	(X) İç Basınç Direnci (80° C, 5,4 MPa yük altında 165 saat)		
	() Ekleme Parçası Geometrik Ölçüm			
	TÜRKAK Sertifikası (AB-0981-T)			
19	ÖLÇÜ ALETLERİ VE TEST CİHAZLARININ KALİBRASYONU			
	İmalatta ve sonrasında kullanılan tüm ölçü aletlerinin ve test cihazlarının; akredite bir kuruluş tarafından verilmiş ve tarihi geçerli olan kalibrasyon sertifikaları var mı?	EVET/VAR (X)	HAYIR/YOK ()	
	İlgili Cihaz Kalibrasyonları, Kalibrasyon Takip Planı (Dök. No: NLPL04)			
20	BORU/EKLEME PARÇALARININ İŞARETLENMESİ			
	İmalatların işaretlenmesi PE100 Boru ve Ekleme Parçaları GTŞ Madde 2.3'e uygun olarak yapılıyor mu?	EVET/VAR (X)	HAYIR/YOK ()	
	Ürün Tanımlama ve İzlenebilirlik (Bel. No: ENTG-PR-10) Etiketleme Talimatı (Bel. No: ENTG-TLM-02) (Fotoğraf)			
21	BORU/EKLEME PARÇALARININ DEPOLANMASI			
	İmalatların ambalajlanması ve depolanması, PE100 Boru ve Ekleme Parçaları GTŞ Madde 4.1'e uygun olarak yapılıyor mu?	EVET/VAR (X)	HAYIR/YOK ()	
	Lojistik ve Depolama Prosedürü (Bel. No: ENTG-PR-17) Etiketleme Talimatı (Bel. No: ENTG-TLM-14) (Fotoğraf)			





	DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	Doküman No:	
	ÜRETİCİ UYGUNLUK DEĞERLENDİRMESİ FORMU	Yayın Tarihi:	
	PE100 BORU/EKLEME PARÇASI ÜRETİCİLERİ	Rev. No Tarihi:	
Firma Adı	NET GLOBAL ENDÜSTRİYEL YATIRIM A.Ş.		
Adresi	Ahmet Turangazi Mah. OSB 2. Kısım 4. Cad. No:5 Merkez/SİVAS)		
Değerlendirme Tarihi	22.06.2026		
22	BORU/EKLEME PARÇASI İZLENEBİLİRLİĞİ VE SİCİL KAYDI		
	Ürünlerin geriye dönük izlenebilirliği için yürütülen prosedür ve tutulan sicil kayıtları, PE100 Boru ve Ekleme Parçaları GTŞ Madde 1'e uygun mu? (X) Hammadde parti numarası, hammadde giriş kalite kontrol dokümanı, üretim kayıtları (iş emri, üretim, kalite kontrol aşamaları, üretim makinesi, üretim tarihi vb.) ve proses kontrol test kayıtlarını içeren bir süreç olacaktır. (X) Her boru/ekleme parçasına üretim tarihi (ggaayy) ve sıra numarası kullanılarak ayrı ayrı sicil numarası verilecektir. Her boru/ekleme parçası için; üretici adı, üretim tarihi, seri (sicil) numarası ile boru veya ekleme parçası üzerinde yapılan ve/veya boru veya ekleme parçası grubunu temsil eden numuneler üzerinde yapılan tüm testlerin sonuçlarını ve referans değerlerini gösterecek bir sicil tutulacaktır. Girdi Kontrol Formu (Belge No: ENTG-FR-14), Üretim Kalite Planı (Belge No: ENTG-PL-15), İş Emri Formu (Belge No: ENTG-FR-24), Haftalık Üretim Planı (Belge No: ENTG-PL-06), İş Emri Takip Formu (Belge No: ENTG-FR-25), Hammadde Tüketim ve Üretim Formülasyon Takip Formu (Belge No: ENTG-FR-26) (Fotoğraf).	EVET/VAR (X)	HAYIR/YOK ()

Yukarıdaki hususlar doğrultusunda Üretici tesislerinde 17-18 / 06 / 2026 tarihinde yapılan inceleme neticesinde; aşağıdaki PE100 boru/ekleme parçasının temin edilmesi uygun görülmüştür:

	DN _{alt} ~ DN _{üst}	Pn _{alt} ~ Pn _{üst}
PE100 Boru	DN16 ~ DN32 DN40 ~ DN600 DN600 ~ DN1200	PN10 ~ PN25 PN4 ~ PN32 PN4 ~ PN25

DSİ İNCELEME HEYETİ

BAŞKAN
Arif YILMAZ
Metalürji ve Malzeme
Mühendisi

ÜYE
Raşit ÇELİK
Makine Yüksek Mühendisi

ÜYE
Mehmet GÜLEÇ
Makine Mühendisi